

BM

Herstellereklärung
zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft

der Firma: GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

mit Sitz in: 4722 Peuerbach, Bruck 7

Der automatisch beschickte Heizkessel Typ

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs.1 Nummer 4,5 und 5a oder 8 der ersten BimSchV eine Nennwärmeleistung von kW und einen Kesselwirkungsgrad von %

Der handbeschickte Heizkessel Typ ALBRA 21 H Synchro

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs.1 Nummer 4,5 und 5a oder 8 der ersten BimSchV eine Nennwärmeleistung von 22,9 kW und einen Kesselwirkungsgrad von 92,1 %

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O₂ im Abgas im Normzustand) werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid bei Nennwärmeleistung	47	mg/m ³ , (max. 250 bzw 500 bei handb.)
Kohlenmonoxid bei Teillast 30 % der Nennwärmeleistung	...	mg/m ³ , (max. 500 bzw 250 bei Eins.v.8)
staubförmige bei Nennwärmeleistung	8	mg/m ³ , (max. 50 mg/m ³)

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
Bruck-Waasen 7
A-4722 Peuerbach
Tel. 07276/2441-0
Fax: 07276/3031
e-mail: info@guntamatic.com

GUNTAMATIC
Heiztechnik GmbH
Bruck 7
A-4722 PEUERBACH
Tel. 07276/2441 Fax. 3031


Prok. Ing. Günther Huemer
Geschäftsführer