

BM

Herstellereklärung zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft

der Firma: GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

mit Sitz in: 4722 Peuerbach, Bruck 7

Der automatisch beschickte Heizkessel Typ

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs.1 Nummer 4,5 und 5a oder 8 der ersten BimSchV eine Nennwärmeleistung von kW und einen Kesselwirkungsgrad von %

Der handbeschickte Heizkessel Typ BMK 40

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne § 3 Abs.1 Nummer 4,5 und 5a oder 8 der ersten BimSchV eine Nennwärmeleistung von 40 kW und einen Kesselwirkungsgrad von 91,6 % bei Schwachlast u. 90,9 % bei Nennlast

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O₂ im Abgas im Normzustand) werden von der Heizanlage abgegeben:

| | |
|--|---|
| Kohlenmonoxid bei Nennwärmeleistung | 99 mg/m ³ , (max. 250) |
| Kohlenmonoxid bei Teillast 30 % der Nennwärmeleistung | 145 mg/m ³ , (max. 250) |
| staubförmige bei Nennwärmeleistung | 29 mg/m ³ , (max. 50 mg/m ³) |

Diese Angaben könne durch **vorliegende** Gutachten belegt werden.

Unterschrift

Firmenstempel

GUNTAMATIC
Heiztechnik GmbH
Bruck 7
A-4722 PEUERBACH
Tel: 07276/2441 Fax: 3031

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
Bruck-Waasen 7
A-4722 Peuerbach
Tel. 07276/2441-0
Fax: 07276/3031
e-mail: info@guntamatic.com