

Herstellereklärung
zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

der Firma : **Guntamatic Heiztechnik**

mit Sitz in: **A-4722 Peuerbach**
(PLZ) (Ort)

Bruck 7
(Straße)

Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ **BIOCOM 30**

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 5 und 5a** oder 8* der ersten BImSchV eine(n)

Nennwärmeleistung von	30 kW
Kesselwirkungsgrad von	91,4 %
Feuerungswärmeleistung * von	30,8 kW
feuerungstechnischen ** Wirkungsgrad von	_____ %

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O₂ im Abgas bei Normzustand) werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung	23	mg/m ³ , (max. 250mg/m ³)
Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast	440	mg/m ³
staubförmige* bei Nennwärmeleistung	13	mg/m ³ , (max. 50 mg/m ³)

* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11%

** feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

Diese Angaben können durch vorliegende Gutachten belegt werden.

Datum, Unterschrift _____

(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)

Firmenstempel

GUNTAMATIC
Heiztechnik GmbH
Bruck 7
A-4722 PEUERBACH
Tel 0727642441 Fax 3031