

**Herstellereklärung**  
**zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und**  
**Ausfuhrkontrolle**

der Firma : **Guntamatic Heiztechnik**

mit Sitz in: **A-4722 Peuerbach**  
(PLZ) (Ort)

**Bruck 7**  
(Straße)

<b>Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ <b>BIOCOM 40</b></b>	
hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 5 und 5a** oder 8* der ersten BImSchV eine(n)	
Nennwärmeleistung von	<b>40 kW</b>
Kesselwirkungsgrad von	<b>90.6 %</b>
Feuerungswärmeleistung * von	<b>40,9 kW</b>
feuerungstechnischen ** Wirkungsgrad von	_____ %

**Emissionswerte:**

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O<sub>2</sub> im Abgas bei Normzustand)  
werden von der Heizanlage abgegeben:

<b>Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung</b>	<b>55</b>	mg/m <sup>3</sup> , (max. 250mg/m <sup>3</sup> )
<b>Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast</b>	<b>440</b>	mg/m <sup>3</sup> ,
<b>staubförmige* bei Nennwärmeleistung</b>	<b>16</b>	mg/m <sup>3</sup> , (max. 50 mg/m <sup>3</sup> )

\* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11%

\*\* feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

Diese Angaben können durch **vorliegende** Gutachten belegt werden.

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)

Firmenstempel

**GUNTAMATIC**  
Heiztechnik GmbH  
Bruck 7  
A-4722 PEUERBACH  
Tel. 07276/2441 Fax: 3031