

Herstellereklärung
zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

der Firma : Guntamatic Heiztechnik
mit Sitz in: A-4722 Peuerbach Bruck 7

X Der automatisch beschickte Hackgutkessel vom Typ POWERCHIP 50	
hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 5 und 5a** oder 8* der ersten BImSchV eine(n)	
Nennwärmeleistung von	50 kW
Kesselwirkungsgrad von	92,5 %
Feuerungswärmeleistung * von	54,1 kW
feuerungstechnischen ** Wirkungsgrad von	94,9 %

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O₂ im Abgas bei Normzustand)
werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwärmeleistung	15	mg/m ³ , (max. 250mg/m ³)
Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast	355	mg/m ³ , (max. 250mg/m ³)
staubförmige* bei Nennwärmeleistung	31	mg/m ³ , (max. 50 mg/m ³)

* Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV (Stroh oder ähnliche pflanzlichen Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11%

** feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

20. Juli 2006, Unterschrift

(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)

Firmenstempel

GUNTAMATIC
Heiztechnik GmbH
Bruck 7
A-4722 PEUERBACH
Tel: 07276/2441 Fax: 3031