## Ersatzteilliste 10

## WÄRMEPUMPENPROGRAMM

## ab Baujahr 2016

2	ab Baujahr 2016 - 2021	R410A	WP9	
3	ab Baujahr 08/2021	R32	WP9	
4	ab Baujahr 2017-2022	R410A	<b>WP16</b>	
5	ab Baujahr 09/2022	R410A	<b>WP16</b>	



Seite

**WP9** R410A Baujahr 2016 - 2021

Suchbegriff	Pos:	Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Info
Steuerung Außeneinheit		Hauptplatine		1	HY010-4-405-0	geeignet für WP9 oder WP9- JX Geräte
		Fingertouchplatine	befindet sich auf der Hauptplatine ohne Software	1	HY010-4-404-0	ACHTUNG: Jede WP-Type hat eine eigene Software
		Inverterplatine 400V		1	HY010-4-410-0	geeignet für WP9 oder WP9- JX Geräte
		Inverterplatine 230V		1	HY010-4-411-0	geeignet für WP9 oder WP9- JX Geräte
		Netzfilterplatine 400V		1	HY010-4-415-0	geeignet für WP9 oder WP9- JX Geräte
		Netzfilterplatine 230V		1	HY010-4-416-0	geeignet für WP9 oder WP9- JX Geräte
		Heizstabplatine		1	HY010-4-420-0	geeignet für WP9 oder WP9- JX Geräte
		COM-Modbus-Platine	888	1	HY010-4-363-0	geeignet für WP9 oder WP9- JX Geräte
Fühler / Sensoren		Fühler-ZUS Top-Dis-Cond-Out Hochdrucksensor-JX-AX	Set mit 4 verschiedenen Fühlern	1	HY010-4-430-0 HY010-4-432-0	1,0-1,3 m lang -
Sicherungen		Sicherung 1A Sicherung 3,15A Sicherung 5A Sicherung 25A 500V	Heizstabplatine Inverterplatine 400/230V Inverterplatine 400V Netzfilterplatine; slowblow	2 1 1 3	E80-007 E80-011 E80-011 E80-012	- WP9/WP9-JX WP9/WP9-JX -
WPM-Konverter		WPM-Konverter	RS232-RS485	1	S15-005	-
	-					

A= Auslaufteil

**E**= Ersatzposition

N= Nachrüstteil

S= Sperrteil

**T**= Teil nur bedingt lieferbar

04

**WP9** R32 ab Baujahr 08/2021

Suchbegriff	Pos:	Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Info
Steuerung Außeneinheit		Hauptplatine		1	HY010-4-455-0	geeignet für WP9-RX und AX Geräte
		Fingertouchplatine	befindet sich auf der Hauptplatine ohne Software	1	HY010-4-404-0	ACHTUNG: Jede WP-Type hat eine eigene Software
		Inverterplatine 400V		1	HY010-4-460-0	geeignet für WP9-RX und AX Geräte
		Inverterplatine 230V		1	HY010-4-461-0	geeignet für WP9-RX Geräte
		Netzfilterplatine 400V		1	HY010-4-465-0	geeignet für WP9-RX und AX Geräte
		Netzfilterplatine 230V		1	HY010-4-466-0	geeignet für WP9-RX und AX Geräte
		Heizstabplatine		1	HY010-4-420-0	geeignet für WP9-RX und AX Geräte
		COM-Modbus-Platine	888	1	HY010-4-363-0	ab "MIM-E02DN" für WP9-RX und WP16-AX Geräte geeignet
Fühler / Sensoren		Fühler-ZUS Top-Dis-Cond-Out Hochdrucksensor-RX	Set mit 4 verschiedenen Fühlern	1	HY010-4-430-0 HY010-4-482-0	1,0-1,3 m lang
0: 1		Sicherung 1A	Heizstabplatine	2	E80-007	-
Sicherungen		Sicherung 25A 500V	Netzfilterplatine; slowblow	3	E80-012	-
WPM-Konverter		WPM-Konverter	RS232-RS485	1	S15-005	-

A= Auslaufteil

**E**= Ersatzposition

N= Nachrüstteil

S= Sperrteil

T= Teil nur bedingt lieferbar

**WP16** R410A ab Baujahr 2017-2022

	0	A

Suchbegriff	Pos:	Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Info
Steuerung Außeneinheit		Hauptplatine		1	HY010-4-405-0	geeignet für WP16 oder WP16-JX Geräte
		Fingertouchplatine	befindet sich auf der Hauptplatine ohne Software	1	HY010-4-404-0	ACHTUNG: Jede WP-Type hat eine eigene Software
		Inverterplatine 400V		1	HY010-4-410-0	geeignet für WP16 oder WP16-JX Geräte
		Netzfilterplatine 400V		1	HY010-4-415-0	geeignet für WP16 oder WP16-JX Geräte
		Heizstabplatine		1	HY010-4-420-0	geeignet für WP16 oder WP16-JX Geräte
		COM-Modbus-Platine	88 8	1	HY010-4-363-0	geeignet für WP16 oder WP16-JX Geräte
Fühler / Sensoren		Fühler-ZUS Top-Dis-Cond-Out	Set mit 4 verschiedenen Fühlern	1	HY010-4-430-0	1,0-1,3 m lang
		Hochdrucksensor-JX-AX	-	1	HY010-4-432-0	-
Sicherungen		Sicherung 1A	Heizstabplatine	2	E80-007	-
		Sicherung 3,15A Sicherung 5A	Inverterplatine 400/230V Inverterplatine 400V	1	E80-011 E80-011	WP16/WP16-JX WP16/WP16-JX
		Sicherung 25A 500V	Netzfilterplatine; slowblow	3	E80-012	- VVP10/VVP10-JX
WPM-Konverter		WPM-Konverter	RS232-RS485	1	S15-005	-
VVF IVI-ROTIVETTET		VVFIVI-ROTIVEILE	110202-110400	'	313-003	-
	<del> </del>					
	<del> </del>					
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		

**WP16** R410A ab Baujahr 09/2022

Suchbegriff	Pos:	Kurztext	Bemerkung	Stk.	Art. Nr.:	Info
Steuerung Außeneinheit		Hauptplatine	The state of the s	1	HY010-4-455-0	geeignet für WP9-RX und WP16-AX Geräte
		Fingertouchplatine	befindet sich auf der Hauptplatine ohne Software	1	HY010-4-404-0	ACHTUNG: Jede WP-Type hat eine eigene Software
		Inverterplatine 400V		1	HY010-4-460-0	geeignet für WP9-RX und WP16-AX Geräte
		Netzfilterplatine 400V		1	HY010-4-465-0	geeignet für WP9-RX und WP16-AX Geräte
		Heizstabplatine		1	HY010-4-420-0	geeignet für WP9 und WP16 Geräte
		COM-Modbus-Platine	33 E	1	HY010-4-363-0	ab "MIM-E02DN" für WP9-RX und WP16-AX Geräte geeignet
Fühler / Sensoren		Fühler-ZUS Top-Dis-Cond-Out	Set mit 4 verschiedenen Fühlern	1	HY010-4-430-0	1,0-1,3 m lang
		Hochdrucksensor-JX-AX Sicherung 1A	- Heizstabplatine	2	HY010-4-432-0 E80-007	-
Sicherungen		Sicherung 25A 500V	Netzfilterplatine; slowblow	3	E80-012	-
WPM-Konverter		WPM-Konverter	RS232-RS485	1	S15-005	-

NOTIZEN	

NOTIZEN	

## **GUNTAMATIC**

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH A-4722 Peuerbach / Bruck 7 Tel: 0043-(0) 7276 / 2441-0 Fax: 0043 (0) 7276 / 3031 Email: office@guntamatic.com www.guntamatic.com

Druckfehler und Technische Änderungen vorbehalten